

DESCRIZIONE Criteri per il dimensionamento delle custodie serie SJB nei quadri e nei pannelli di comando e controllo	ARTICOLO SJB	DESCRIPTION How to determine the housing SJB series for control and panel boards
--	-------------------------------	--

POSIZIONAMENTO DEI FORI
ENTRIES ARRANGEMENT

FILETTATURA Threading	ISO 965	IMPERIAL BS 31 (BET)	ASA B2.1 - NPT	ISO 7/1 - ISO 228	CUSTODIE/HOUSINGS SJB									
					TABELLA DEGLI INTERASSI MINIMI IN mm DI FORATURA CORPO <i>Minimun distance between to adjacent entris on walls of body</i>									
10				4"									175	
8	85X2			3"								140	155	
7	75X1.5	3"		2"1/2							115	130	145	
6	63X1.5	2"1/2	2"	2"						95	110	120	135	
5	50X1.5	2"	1"1/2	1"1/2					85	90	105	115	130	
4	40X1.5	1"1/2	1"1/4	1"1/4				75	80	85	100	110	125	
3	35X1.5 32X1.5	1"1/4	1"	1"			65	70	75	80	95	105	120	
2	25X1.5	1"	3/4"	3/4"		55	60	65	70	75	90	100	115	
1	20X1.5	3/4"	1/2"	1/2"	50	50	55	60	65	70	85	95	110	
ISO 7/1 - ISO 228					1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
ASA B2.1 - NPT					1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"				
IMPERIAL BS 31 (BET)					3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"			
ISO 965					20X1.5	25X1.5	32X1.5	40X1.5	50X1.5	63X1.5	75X1.5	85X2		
FILETTATURA Threading					1	2	3	4	5	6	7	8	10	